110 年度新北市樹林區樹林國民小學公有房舍屋頂設置太陽光電發電系統公開標租案徵求文件

壹、本校需求

一、本案租賃標的包括本校校舍屋頂等建築物屋頂設置太陽光電發電設備，詳如附件 1 租賃標的清冊。。

二、投標廠商應依現場環境特性及日照方向參酌規劃設計，有關太陽能模組設置尺寸、規格及片數以各屋頂現場空間實地量測可容納範圍為主，其發電成果應符合本需求所訂之效能標準(或以上)，並以最大發電量及最佳施工品質為最終考量。

三、本校建物部份老舊，均有漏水問題，得標廠商需一併評估屋頂防漏工程，並於投標計畫書內敘明。

四、本校不同意模組直接固定於屋頂樓板上，雨水需導流至樓板現有排水孔位排放或於建物不明顯處設置明管排放。

貳、設置場址說明

本校提供租賃標的場址說明，本圖僅為示意圖，請至現場勘察規劃。

